



ООО «Волгатранстрой-Комплект-Биянка»

Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миныйр,
ст. Биянка, Куйбышевской ж.д.
Тел. (351-59) 7-14-20

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ На щебень фракции 5-20

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р
№ РОСС-RU.СЛ40.НОО600 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г
Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в строительстве
№ РСС RU.В081. РП40. 0256 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г



« » _____ 2011г.

Потребитель _____
Адрес _____
Номера вагонов _____

Количество _____ ТОНН
№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	25 мм	до 0,5
		D	20 мм	до 10
		0,5(d+D)	12 мм	30-60
		d	5 мм	90-100
	На сите 2,5 мм		95-100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25		
6.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм		
7.	Марка по прочности (дробимости)	200-1200		
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	28.89	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₂ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	В пределах нормы	

Начальник ОТК:

Лаборант:

Мастер отгрузки

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ мм

ООО «Волгатранстрой-Комплект-Биянка» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель

получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)